

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

№ п/п	Наименование	Примечание
	Титульный лист	
1	Общие данные	
2	План с сетками канализации К1	
3	Профиль К1	
4	Таблица набора канализационных колодцев	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
	Постановление Правительства РФ от 16 февраля	
	2008г. №87 "О составе разделов проектной	
	документации и требованиях к их содержанию "	
ГОСТ 21.604-84	СПДС. Водопровод и канализация. Наружные сети.	
	Рабочие чертежи.	
СНиП 2.04.03-85	Канализация. Наружные сети и сооружения	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
59/2007 - НВК.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Согласовано		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Выпуски канализации с территории осуществляется в существующую систему центральной канализационной сети расположенной по ул. Велижская у д.№51, без замены существующего колодца в точке присоединения, и в существующую канализацию от зданий ОГСУСО «Ивановского психоневрологического диспансера» по ул.Благова с заменой существующего колодца в точке присоединения.

Канализация бытовая безнапорная запроектирована из чугунных труб Ø 100-150 по ГОСТ 6942-98.

На канализационной сети устанавливаются смотровые колодцы диаметром 1000мм.

Стены колодцев запроектированы из ж/б колец.

Наружную поверхность стен и верх перекрытия колодца обмазать горячим битумом за 2 раза.

Все сборные элементы устанавливаются на цементно-песчаном растворе М100.

Монтаж трубопроводов вести по СНиП 3.05.04-85

Количество фасонных частей для систем водоснабжения и канализации уточняется монтажной организацией при производстве работ.

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий

ТИП

				РГ 2010		
				г. Иваново, ул. Велижская, д. 53		
				Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания детского сада		
Отв. исполн.	Бордов А.М.			Общие данные		
ТИП	Афонин С. С.					
Проверил	Ардамаков А.С			Ивановское отделение МААДО		
Разработал						