

С о г л а с о в а н о

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

НАИМЕНОВАНИЕ	Обозначение	
	Графическое	Буквенное
Извещатель пожарный дымовой ИП 212–141		ВТН
Извещатель пожарный ручной ИПР–3СУ		ВТМ
Извещатель охранный оптико–электронный "SRP–600"		
Извещатель охранный комбинированный "SRPG–2N"		
Извещатель охранный звуковой "СВД–2"		
Извещатель магнитоконтактный ИО 102–20 (ИО 102–14)		
Кнопка тревожной сигнализации КНС–1		
Радиобрелок "RR–701"		
Щит сигнализации с оборудованием		ШС1
ППКОП "Hunter–Pro–96"		ARK1
Оповещатель световой "Маяк"		HLA1
Оповещатель звуковой АС–10		HF
Оповещатель световой "Молния–12" с надписью "Выход"		HL
Блок питания "Кулон–12/3"		UZ
Коробка распределительная КРТП–10		ХК
Клавиатура "RXN–400"		А1
Расширитель на 8 зон "I/O–8N"		EXP1...7
Расширитель пожарный "I/O–F"		EXP8
Коробка КС–4		

300.68–2013.ОПС					
Здание МБОУ ДОД ЦДТ N4 по адресу: г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 9.					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Виноградов			
Н. конт.		Ермолаев			
Проверил		Виноградов			
Разраб.		Беляев			

Стадия	Лист	Листов
РД	9	

Условные обозначения		ПК "Профилактика" г. Иваново	

С о г л а с о в а н о

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

от коробки ХК3 (см. лист 12) 90

от расширителя EXP5 (см. лист 20) 82

Коробка ХК4

РАСШИРИТЕЛЬ I/O–8N (EXP6)

РАСШИРИТЕЛЬ I/O–8N (EXP7)

1. Характеристику электропроводок см. "Кабельный журнал".
2. Схемы подключения охранно–пожарных и тревожных извещателей см. лист 20.

300.68–2013.ОПС					
Здание МБОУ ДОД ЦДТ N4 по адресу: г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 9.					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Виноградов			
Н. конт.		Ермолаев			
Проверил		Виноградов			
Разраб.		Беляев			

Стадия	Лист	Листов
РД	13	

Схема электрическая общая (окончание)		ПК "Профилактика" г. Иваново	