

Поз.	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.				Код оборуд. изделия материала	Завод-изготовитель	Ед. измер	Кол-во	Масса	Примечание	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	
1	Щит РП в составе:	ЩРН -24 IP 31					ИЭК	шт.	1			
2	Вводной выключатель нагрузки In=32 А	ВН-32					ИЭК	шт.	1			
3	Автоматические выключатели:											
4	Однополюсный In=16А	ВА47-29 C16 1П					ИЭК	шт.	4			
5	Устройство защитного отключения и защиты от перенапряжения	АД-12М Id=30мА In=16А Umax=265±5В					ИЭК	шт.	4			
6	Скоба: РЕ-шина, N-Шина						ИЭК	компл.	1			
7	Светильники с лампой дневного света с ЭПРА	ЛПО 46 2x40					ASTZ	шт.	10			
8	Светильники с лампой дневного света с ЭПРА	АОТ.PRS 418					Световые технологии	шт.	24			
9	Светильники с лампой дневного света IP54	«Айсберг» 2x36					Световые технологии	шт.	4			
10	Светильники с лампой накаливания IP54	НПП 1301						шт.	2			
11	Светильники с лампой накаливания IP20	НПО 22						шт.	3			
12	Лампа люминесцентная мощностью 40 Вт	ЛБ-40						шт.	20			
13	Стартер	СК-220						шт.	20			
14	Лампа накаливания цоколь E27	ЛОН-60 E27						шт.	5			
15	Облучатель бактерицидный рециркулятор настенный							шт.	2		См. технол. проект	
							122/12–ЭС.С					
		Изм.	Кол.	лист	№	Подп.	дата	Проект реконструкции электроснабжения дошкольного отделения МБОУ СОШ № 63		стадия	лист	листо в
		Исполнитель		Гагаев						р	1	2
		ГИП		Шленкин				Спецификация оборудования				
		Руководитель		Воронин							ООО «Верхняя Волга» Свидетельство СРО №09-П от 13 сентября 2010 г.	

Поз.	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.					Код оборуд. изделия матери-ала	Завод-изготови-тель	Ед. измер	Кол-во	Мас-са	Примеча-ние	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	
16	Кабель в защитной оболочке сечением 3х1.5 мм²	ВВГнгLS 3х1.5							м	450			
17	Кабель в защитной оболочке сечением 3х2.5 мм²	ВВГнгLS 3х2.5							м	320			
18	Кабель в защитной оболочке сечением 5х4мм²	ВВГнгLS 5х4							м	10			
19	Кабель в защитной оболочке сечением 3х1.5мм²	ВВГнг FRLS 3х1.5							м	50			
20	Провод установочный сечением 4 мм² ж/з	ВВГнг LS 1х4							м	40			
21	Провод установочный сечением 2.5 мм² ж/з	ВВГнг LS 1х4							м	30			
22	Кабель канал ПВХ «Элекор» 40х25 мм	СКК10-040-025-1							м	50			
23	Труба винипластовая жесткая из ПВХ D=20	CTR10-020-K41							м	75			
24	Труба винипластовая жесткая из ПВХ D=16	CTR10-016-K41							м	12			
25	Труба винипластовая гофрированная из ПВХ D=20 нг	CTG20-20-K41							м	10			
26	Труба винипластовая гофрированная из ПВХ D=16 нг	CTG20-16-K41							м	25			
27	Коробка распаячная 70х70х40 мм	КМ41236							шт.	45			
28	Зажим контактный винтовой серии ЗВИ	ЗВИ-10							шт.	10			
29	Розетка штепсельная ,двухполюсная для открытой установки 220В 10А с третьим заземляющим контактом и со шторками	Серия «Прима»							шт.	11			
30	Выключатель для открытой установки однополюсный 220В 6.3А с клавишным приводом	РА 10/16-004							шт.	20			
31	Водонагреватель мощностью Р=1.5 кВт								шт.	1			
32	Бокс электротехнический IP54	КМРн 2/5							шт.	1			
33	Выключатель нагрузки двухполюсный In=20А	ВН-32							шт.	1			
34	Шинка ШДУП нулевая 6х9								шт.	2			
								122/12-ЭС.С					Лист
													2
		Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата						