

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

№ п/п	Наименование	Примечание
	Типульный лист	
1	Общие данные	
2	План с сетями водопровода В I	
3	Профиль В I. Детализовка колодца	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

[illegible]

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Проект выполнен в соответствии с техническими условиями ОАО «Водоканал» г.Иваново № 73/05 от 29.03.2010 г. и заданием на проектирование.

Водопровод проектируется от существующей водопроводной линии d=100мм, проходящей между жилыми домами №55 и №51 по улице Велижской. Присоединение производится в существующем смотровом колодце, с установкой крестовины и трех задвижек в сторону домов №55 и №5 по улице Велижской и в сторону МОУ ДОД ДЮЦ по ул. Велижская д.53.

Наружное пожаротушение от существующих пожарных гидрантов, расположенных у д.№58 по ул.Велижская и д.№61 по ул.Ташкентская. Монтаж трубопроводов вести по СНиП 3.05.04-85.

Монтаж трубопроводов из пластмассовых труб произвести в соответствии с СП 40-102-2000.

Количество фасонных частей для систем водоснабжения и канализации уточняется монтажной организацией при производстве работ.

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий

					г. Иваново, ул. Велижская, д. 53			
			Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания детского сада			Стадия	Лист	Листов
				РП	1	3		
Отв. исполн.	Борцов А.М.							
ГИП	Афонин С. С.							
Проверил	Ардамаков А.С							
Разработал	Пандикова Н.С							
				Общие данные	Ивановское отделение МААДО			