



Примечание 1. Групповая сеть освещения выполнена скрыто в ПВХ трубах проводом BVGnLS 3x1.5, с прокладкой по стенам на высоте Н не менее 2.5м и за подшивными потолками по несгораемым основаниям если иное не указано на плане.
2. Расстановка светотехнического оборудования производится в соответствии с дизайн-проектом.
3. Светильники аварийного освещения присоединяются к сети без коммутационных аппаратов.
4. Управление освещением зала производится автоматическими выключателями, расположенными в электротехническом боксе.

						008/12 – ЭС1			
						МБОУО «Гимназия №23» по ул. Шошина, д.15-Б			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект электроснабжения актового зала	Стадия	Лист	Листов
Руков.		Воронин					Р	4	
ГИП		Шленкин							
Руков.гр.		Гузиков				План помещения с нанесением линий освещения	ООО «Верхняя Волга» Св-во СРО №09-П от 13.09.2010г.		
Исполн.		Гагаев							