

Примечание: 1. Монтаж розеточной сети выполнить проводом ВВГнгLS 3х2.5, проложенным в ПВХ трубе скрыто по стенам за подшивными панелями на выс. Н≥2.5м .

2. Высота установки розеток Н=1.8м если иное не указано на плане.

						008/12 – ЭС1		
						МБОУО «Гимназия №23» по ул. Шошина, д.15-Б		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Руков.		Воронин				Проект электроснабжения актового зала	Стадия: Р	Лист: 5 / Листов:
ГИП		Шленкин						
Руков.гр.								
						План помещения с нанесением силовой сети	ООО «Верхняя Волга» Св-во СРО №09-П от 13.09.2010г.	
Исполн.		Гагаев						