



Расстояние по вертикали от СИП до земли при наибольшей стреле провеса не менее 5,0 м.
Сопротивления заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом.

						МК №887 от 27.08.2012г. Заказчик: Управление благоустройства Администрации города Иванова
						Капитальный ремонт линии наружного освещения по ул. 2-я Энергетическая
Изм.	Колуч.	Лист	Желок	Подп.	Дата	
Разраб.	Михалев					Наружное освещение
Пров.	Кривов А.					
Т контр.	Кривов А.					
Н.контр.	Красильников					План наружной сети.
						Стация
						Лист
						Листов
						р
						2
						ООО "АктивПроект"