Схема 1



Условные обозначения

— W — - проектируемая ВЛИ-0,4кВ, СИП-2А

- проектируемая ж/б опора
- заземление
- существующая опора
- демонтаж

Монтаж СИП-2А-3х35+54,6+2х16мм
по существующим опорам ВЛИ-0,4кВ
(ОАО "Ивгорэлектросеть")
(согласно ПУЭ-7. п.2.4.32).

пункт включения (ПВ-175)
существующий

Росв.3= 13,40 кВт(См. Приложение.лист1)
Uн= 380 В
Iн= 25,80 А

Схема 2

* Светильники подключить по существующей схеме - к групповой 3-х фазной четырехпроводной линии освещения СИП-2А- 3х35+54,6+2х16 мм, последовательно с чередованием фаз. Жилы СИП-2А 2х16 мм, применить **(для импульса) при включении светильников по системе управления GPRS-модем.**

ПРИМЕЧАНИЕ

Коммутационные аппараты, расположенные до счетчика оградить панелью, предусмотренной заводом-изготовителем и опломбировать от несанкционированного подключения к токоведущим частям.

						392-ЭН	
						Капитальный ремонт уличного освещения, Шахтинский проезд	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Романовская И.А.			07.12	Наружное электроосвещение	Стадия: П; Лист: 5; Листов:
Н.контр.		Борцов А.М.			07.12	Схема 1 и схема 2 линии наружного освещения.	Ивановское отделение МААДО

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. Nподл.

Формат А3