

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-14**  
**на ремонт системы электроснабжения здания начальной школы МБОУ СОШ №14**  
**(г. Иваново, ул. 2-я Ключевая, д.20)**

<b>Ремонтно-строительные работы (ФЕРр) и строительные работы (ФЕР).</b>				
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5
1	<b>ФЕРр67-3-1</b>	Демонтаж кабеля	100 м	<b>3</b>
2	<b>ФЕРр67-4-1</b>	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	<b>0,7</b>
3	<b>ФЕРр67-4-3</b>	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	<b>0,3</b>
4	<b>ФЕРр67-4-5</b>	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	<b>2</b>
5	<b>ФЕР69-2-1</b>	Сверление отверстий в кирпичных стенах	100 шт.	<b>2,10</b>
6	<b>ФЕР69-2-3</b>	На каждые 10 мм диаметра свыше 20мм добавлять к расценке 69-2-1	100 шт.	<b>10,50</b>
7	<b>ФЕР46-03-011-01</b>	Пробивка борозд в кирпичных стенах	100 м	<b>29,82</b>
8	<b>ФЕР46-03-012-02</b>	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов	100 м	<b>0,18</b>
<b>Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08).</b>				
1	<b>ФЕРм08-01-053-01</b>	Трансформатор тока напряжением до 10кВ	шт.	<b>6</b>
2	<b>ФЕРм08-02-148-01</b>	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля до 1 кг	100 м	<b>77,75</b>
3	<b>ФЕРм08-02-148-2</b>	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель массой 1 м,кг, до 2	100 м	<b>1,20</b>
4	<b>ФЕРм08-02-148-3</b>	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель массой 1 м,кг, до 3	100 м	<b>0,14</b>
5	<b>ФЕРм08-02-369-03</b>	Светильники со ртутными лампами, устанавливаемые вне зданий (применительно)	шт	<b>14</b>
6	<b>ФЕРм08-02-390-03</b>	Короба пластмассовые шириной до 120мм	100 м	<b>2,4</b>
7	<b>ФЕРм08-02-399-2</b>	Прокладка проводов в коробах сечением до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	<b>2,1</b>
8	<b>ФЕРм08-02-407-01</b>	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	<b>0,18</b>
9	<b>ФЕРм08-02-407-02</b>	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	<b>0,47</b>
10	<b>ФЕРм08-02-407-14</b>	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 80 мм	100 м	<b>0,18</b>
11	<b>ФЕРм08-02-409-01</b>	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25	100 м	<b>48,13</b>
12	<b>ФЕРм08-02-472-10</b>	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25мм открыто по строительным основаниям	100 м	<b>2,8</b>
13	<b>ФЕРм08-03-523-01</b>	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт.	<b>6</b>

14	ФЕРм08-03-524-11	Ящик с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на ток до 250А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт.	2
15	ФЕРм08-03-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700*1100 мм	шт.	5
16	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной ,высота, ширина и глубина до 600*600*350 мм (ДЕМОНТАЖ)	шт.	10
17	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной ,высота, ширина и глубина до 600*600*350 мм	шт.	33
18	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм <sup>2</sup>	100 жил	6,06
19	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт.	164
20	ФЕРм08-03-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,98
21	ФЕРм08-03-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0,16
22	ФЕРм08-03-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,3
23	ФЕРм08-03-591-9	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,82
24	ФЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,14
25	ФЕРм08-03-593-06	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0,34
26	ФЕРм08-03-594-1	Светильники с люминесцентными лампами. Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в	100 шт.	0,68
27	ФЕРм08-03-594-02	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в	100 шт.	3,1
28	ФЕРм08-03-600-2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании	шт.	2
<b>Испытания и измерения.</b>				
№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
				общее
1	2	3	4	5
1	ФЕРп-2001 1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	1 линия	133
2	ФЕРп-2001 1-11-011-1	Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	5,1
3	ФЕРп-2001 1-11-013-1	Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль	1 токопр.	133
4	ФЕРп-2001 1-11-023-1	Снятие характеристик выключателя автоматического	1 ед.	164

М.П.

Заказчик:

О.М. Крылова

М.П.

Исполнитель:

С. Г. Иванов